



1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слюба масла и крышкой трансформатора
4. Знак стироплаки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192

					ЖКУИ 672 233.120 ГЧ		
Имя	Алм	№ докум	Год	Дата	Трансформатор Габаритный чертеж		
Артпод	Степанов						
Под	Андреев						
Технар	Гастриков						
Имя	Алм	№ докум	Год	Дата			
Имя	Алм	№ докум	Год	Дата	А	Масса	Максимум
						считай	110
					Алм	Алм	1
Имя	Алм	№ докум	Год	Дата	TMF-1600/20		
Имя	Алм	№ докум	Год	Дата	AD "KT3"		